

■ Puszka rozgałęźna izol. 120 x 120

2 -gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2x2P+Z 10/16A/Z, białe serii Forum prod. ELDA

-gniazdo wtyczkowe o stopniu ochrony IPX4, 2P+Z 10/16A/Z, 250V instalowane p/t, serii Forum prod. ELDA

UWAGI;

1. Powyżej sufitu podwieszonego przewody układać natynkowo mocując za pomocąuchwytków kablowych.
2. Poniżej sufitu podwieszonego przewody układać pod tynkiem i stosować osprzęt podtynkowy z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
3. W pomieszczeniach technicznych instalacjeukładać pod tynkiem a osprzęt stosować podtynkowy o IP44.
4. W sanitariatach stosować osprzęt podtynkowy IP44.

TECH-ON
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki
tel. 784-732-346
e-mail: biuro@pputechon.pl

INWESTOR:
GMINA WRZEŚNIA
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

NAZWA ZADANIA
Przebudowa pomieszczeń, instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu.

NUMER DZIAŁKI
Działki nr 19/10 Psary Małe

NAZWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy świetlicy wiejskiej

FAZA ZADANIA	SKALA	BRANŻA
Projekt budowlano-wykonawczy	1 : 75	ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU: **INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH** (w części modernizowanej) — Strona

NR RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
E/04				
PROJEKTANT: inż. Witold Szulc	elektryczna	383/83/Pw 79/Pw/94	25.04.2019 r.	