

Września, dnia 10.06.2021 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowej w m, Bierzglinek/Kaczanowo .

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytanie:

Pytanie

Pytanie dotyczy przedmiaru pozycji 11.

Czy na wyrównanie można zastosować tłuczeń bazaltowy frakcji 0/31,5 zamiast grys 8-16 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na zmianę kruszywa na bazaltowe 0/31,5mm, jednocześnie zmienia uziarnienie tej warstwy z 8/16 na 0/31,5mm. Zmodyfikowany przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.