



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
we Wrześni

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło  
dnia 09. 07. 2025

Ilość załączników .....  
Nr 25793 Wydział NIK

ON-HK.903.83.2021

Września, dnia 4 lipca 2025 r.

### Decyzja nr ON-HK.78.2025

Na podstawie art. 104, art. 107 §1 i §3, art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni z dnia 24 czerwca 2025 r., (data wpływu 25.05.2025 r.) oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy

zmienia decyzję Nr ON-HK.903.83.2021 z dnia 06.08.2021 r. zmienioną decyzjami nr ON-HK.903.83.2021 z dnia 08.11.2021 r., ON-HK.9012.2.28.2022 z dnia 09.02.2022 r., ON-HK.9012.2.52.2022 z dnia 24.03.2022 r., ON-HK.9012.2.68.2022 z dnia 26.05.2022 r., ON-HK.9012.2.150.2022 z dnia 16.12.2022 r., ON-HK.9012.2.51.2023 z dnia 26.05.2023 r., ON-HK.9012.2.84.2024 z dnia 09.07.2024 r. w ten sposób, że:

#### pkt 1 oraz pkt 2 otrzymują brzmienie:

„Warunkową przydatność wody uzdatnionej do spożycia z wodociągu publicznego w Kaczanowie”.  
„Dopuszczalną zawartość manganu w wodzie nie przekraczającą 110 µg/l”.

**w terminie do dnia 30.06.2026 r.**

#### pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Doprowadzić jakość wody w sieci ww. wodociągu tak, aby odpowiadała normom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz okazać się skutecznością podjętych działań naprawczych w postaci wyników wewnętrznej kontroli jakości wody w punktach zgodności obrazujących cały obszar zaopatrzenia”

**w terminie do dnia 30.06.2026 r.**

### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 czerwca 2025 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji warunkowej nr ON-HK.903.83.2021 z dnia 06.08.2021 r. powołując się na trudności w osiągnięciu parametrów chemicznych wody zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem w zakresie związków manganu, pomimo podjętych działań naprawczych. Przedsiębiorstwo wodociągowe w ostatnim roku prowadziło ciągle przegląd stacji uzdatniania wody to jest: przegląd stanu złoża filtracyjnego, przegląd sprawności sprężarki, monitoring wartości natlenienia wody, kontrolę zbiorników filtracyjnych, kontrolę procesu płukania filtrów, zintensyfikowano płukanie sieci wraz z przyłączami, ponadto w celu odciążenia stacji zmniejszono obszar zaopatrzenia ludności z przedmiotowego wodociągu. Do wniosku załączono podsumowanie Audytu techniczno-technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaczanowo przeprowadzonego w 2025 r. przez firmę STEWO Piotr Samelak ul. Daszyńskiego 2d/40, Września, z godnie z którym niemożliwe jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu

ul. Słowackiego 2 | 62-300 Września  
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 614360732 | tel. komórki organizacyjnej 612783238  
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl  
NIP 7891513809 | REGON 639615830  
BDO: 000538262  
www.gov.pl/web/psse-wrzesnia  
/7891513809/skrytkaESP  
e-Doręczenia AE:PL-26717-16578-HECEE-28

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie manganu bez konieczności przeprowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody. Strona przedstawiła sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 16 czerwca 2025 r. z hydroforni oraz czterech punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Analiza chemiczna wykazała zawartość manganu w wodzie w przedziale 47-106 µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oraz uwzględniając argumenty zawarte w złożonym wniosku postanowił przychylić się do przedłożonej prośby i przedłużyć termin realizacji przedmiotowej decyzji do dnia 30.06.2026 r.

Strona pismem z dnia 27 czerwca 2025 r. została zawiadomiona o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją o warunkowej przydatności wody uzdatnionej do spożycia z wodociągu publicznego w Kaczanowie nr ON-HK.903.83.2021 z dnia 06.08.2021 r. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### **POUCZENIE**

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni ul. Słowackiego 2, 62-300 Września w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

p.o Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny we Wrześni  
Agnieszka Dybała-Kamińska  
/podpisano elektronicznie/

#### **Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
e-doręczenia: AE:PL-54924-22271-VIFGI-25,
2. aa.

#### **Do wiadomości:**

1. Gmina Września  
e-doręczenia: AE:PL-55979-89116-IEDTB-24.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni  
e-doręczenia: AE:PL-60992-78694-JHBEB-28

Sprawę prowadzi:

Honorata Konczalska, tel.: 612783238